

प्रारूप-छ (संलग्नक-6) अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र (पूर्णता (कम्प्लीशन) अनापत्ति प्रमाणपत्र)

आईडी संख्या: UPFS/2024/116897/BRB/BARABANKI/1146/CFO

दिनांक: 06-05-2024

प्रमाणित किया जाता है कि मैसर्स SETH ANANDRAM JAIPURIA SCHOOL (भवन/प्रतिष्ठान का नाम) पता PLOT NO- 3-254 VILL RAIPUR PARGANA DARIYABAD, MAIN AYODHYA HIGHWAY, BARABANKI तहसील - RAMSANEHIGHAT, जिला

एरिया 10000.0 sq.mt, कुल कवर्ड एरिया 3568.28 (वर्ग मीटर), ब्लॉकों की संख्या - 1 जिसमें

ब्लॉक/टावर	प्रत्येक ब्लॉक में तलों की संख्या	बेसमेंट की संख्या	ऊँचाई
BLOCK 01	3	0	10.8 mt.

है। भवन का अधिभोग मैसर्स SETH ANANDRAM JAIPURIA SCHOOL द्वारा किया जा रहा है। इनके द्वारा भवन में अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएं, एन0बी0सी0 एवं तत्संबंधी भारतीय मानक ब्यूरो के आई0एस0 के अनुसार भवन में स्थापित करायी गयी व्यवस्थाओं का निरीक्षण द्वारा दिनांक 19-05-2024 को भवन स्वामी/भवन स्वामी के प्रतिनिधि श्री IKRAM के साथ किया गया। भवन में अधिस्थापित अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएं मानकों के अनुसार अधिस्थापित पायी गयी। अतः प्रश्रुत भवन को अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र (फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट) एन0बी0सी0 की अधिभोग श्रेणी Educational के अन्तर्गत वैधता तिथि 19-05-2024 से 19-05-2027 तक 3 वर्षों के लिए इस शर्त के साथ निर्गत किया जा रहा है कि भवन में नियमानुसार स्थापित सभी अग्निशमन व्यवस्थाओं का अनुरक्षण करते हुए क्रियाशील बनाये रखा जायेगा। भवन में स्थापित की गयी अग्निशमन व्यवस्थाओं में पायी गयी कमी के कारण किसी भी घटना के लिए मैसर्स SETH ANANDRAM JAIPURIA SCHOOL अधिभोगी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा/होगें। निर्गत अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र का नवीनीकरण निर्धारित समयावधि के अन्दर न कराये जाने पर निर्गत अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र स्वतः ही निरस्त मान लिया जायेगा, जिसके लिए मैसर्स SETH ANANDRAM JAIPURIA SCHOOL अधिभोगी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा/होगें।

Note : 1. वर्तमान में विद्यालय भवन भूतल तथा प्रथम तल से द्वितीय तल तक निर्मित है, यदि भवन में ढांचागत/ऑक्यूपेन्सी (Occupancy) परिवर्तन कराया जाता है तो अग्निशमन विभाग से अनुमोदन प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
2. भवन में स्थापित अग्निशमन उपकरणों को उपलब्ध एवं कार्यशील दशा में रखा जाये।

"यह प्रमाण-पत्र आपके द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों, सूचनाओं के आधार पर निर्गत किया जा रहा है। इनके असत्य पाए जाने पर निर्गत प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा। यह प्रमाण-पत्र भूमि / भवन के स्वामित्व / अधिभोग को प्रमाणित नहीं करता है।"

निर्गत किये जाने का दिनांक : 19-05-2024
स्थान : BARABANKI

MANAGER
SETH ANANDRAM JAIPURIA SCHOOL
RAMSANEHI GHAT, BARABANKI

हस्ताक्षर (निर्गमन अधिकारी)
(मुख्य अग्निशमन अधिकारी)



Digitally Signed By
(RAJ PRAKASH RAI)

[940D9810F7D4F4D9024BE954CC74D08A8DCFB6A]

19-05-2024

PRINCIPAL
SETH ANANDRAM JAIPURIA SCHOOL
RAMSANEHI GHAT, BARABANKI